

341/04-01/10

Do Wszystkich
Uczestników Postępowania
Przetargowego

Dotyczy : Postępowanie przetargowe na „ Poprawę infrastruktury oświatowej na terenie gminy Bartniczka poprzez termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu”.

W związku z koniecznością dokonania wyjaśnień dotyczących sformułowań zawartych w SIWZ uprzejmie informuję :

1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczy wymogu wykonania dwóch robót budowlanych, po jednej z każdej kategorii określonej poszczególnymi CPV z uszczegółowieniem dotyczącym powierzchni ocieplenia oraz rodzaju robót instalacyjnych.
2. Kosztorys ofertowy załączony do dokumentacji przetargowej zawiera w poz.22 (okna) w poz.23 i 51 (drzwi) obmiar tych elementów. W rysunkach elewacji są one także uwidocznione. Dokumentacja projektowa nie posiada szczegółowych rysunków omawianych elementów.
3. W przypadku tynku mineralnego ma on być malowany farbą silikonową, czyli na pewno nie ma być to tynk kolorowy „gotowy”.
4. Zamawiający nie określił szczegółowo barwy, gdyż przewiduje odcienie w powierzchni po 50% w kolorze beżu i brązu firmy KREISEL.
5. Kosztorys ofertowy określa zakres przewidzianych robót dociepleniowych i wycenę należy sporządzić na jego podstawie.
6. Zamawiający nie przewiduje konieczności skucia podłoża i wykonania nowych spadków przy demontażu i montażu parapetów z blachy powlekanej.
7. Powstające odpady w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego zostaną złożone w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie obiektu i zostaną przez niego zagospodarowane.
8. Na terenie dachu objętego dociepleniem istnieją kominy :
 - 3 szt o wymiarach zewnętrznych 50 x 170 cm,
 - 4 szt. średnicy fi 150 mm,
 - 14 szt. średnicy fi 70 mm,
 - 3 szt. średnicy fi 100 mm.
9. Wykonanie nowego podestu z trzema stopniami o wymiarach określonych w pozycji 49 i doprecyzowanych w poz.50 dotyczącej ułożenia płytek gres.
10. Kosztorys ofertowy przewiduje rusztowania poz.20 i 48 w związku z czym istnieje możliwość określenia czasu pracy.

Wójt
6-
Wiesław Biegański