

PROTOKÓŁ narady koordynacyjnej


sporządzony w dniu 2016-09-22 z przeprowadzonej na posiedzeniu* za pomocą środków komunikacji elektronicznej* zainteresowanych podmiotów w Starostwie Powiatowym w Brodnicy Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 13A

Przedmiot narady : sieć elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, inna

Dane wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej "BIOBOX" Wiesław
87-100 TORUŃ

POLNA 101

Lokalizacja: BARTNICZKA dz. 16,17,18

Lp	Podmiot zarządzający siecią uzbrojenia terenu	Osoba reprezentująca	Stanowisko uczestników narady	Podpisy uczestników narady
1	ENERGA - Operator SA 87-100 Toruń ul. Gen. Bema 128 Rejon Dystrybucji Brodnica	 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40 87-300 Brodnica NIP 583-000-11-90	bez uwag	22.09.2016 Regina Lewandowska
2	ORANGE POLSKA 85-667 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61		uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej w załączeniu pismo 63545/TOPORBU/411/ZUD.6630.168.2016	z up. STAROSTY Regina Lewandowska inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
3	Netia S.A. Rejon Toruń adres do korens. 87-100 Toruń ul. Legionów 119		uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej	z up. STAROSTY Regina Lewandowska inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
4	Urząd Gminy Bartniczka		nie stawia się	z up. STAROSTY Regina Lewandowska inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej:
..... bez uwag
..... z up. STAROSTY

Za zgodność kserokopii
w oryginale

data 2016-09-26

podpis

z up. STAROSTY

Regina Lewandowska
inspektor w Wydziale Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe
przewodniczącego narady koordynacyjnej

Regina Lewandowska



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 92 08

Starostwo Powiatowe w Brodnicy
ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica

Bydgoszcz, 23 września 2016r.

Numer pisma: 63545/TODDWBU/U11/ZUD.6630.168.2016

Temat: Budowa sieci kablowej enN, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w Bartniczce gm. Bartniczka dz. nr 16,17,18.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekondzior. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekondzior lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Świętopelka 3
87-100 Toruń

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na załączonych podkładach geodezyjnych symbolem - t ,

Ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie, ist. kable telekomunikacyjne zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną.

4. W strefie projektowanych wykopów sieć telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.
10. Istniejące kable telekom. zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze nie otrzymał do celów służbowych planów z przedmiotowego uzgodnienia w wersji papierowej.

Z poważaniem



Tomasz Spręglewski
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze