



OZNACZENIA:

- 2.4 Ściany zewnętrzne komory z bloczków betonowych 38 × 25 × 14 cm;
- 2.6 Ściana środkowa komory gr. 15 cm z betonu C16/20 (B 20) W8;
- 2.20 Pokrywa o wym. 759 × 956 mm z gładkiej kraty pomostowej krytej ze zbrojonych żywic gr. 30 mm - 2 szt.;
- 2.21 Pokrywa o wym. 916 × 956 mm z gładkiej kraty pomostowej krytej ze zbrojonych żywic gr. 30 mm - 4 szt.;
- 2.22 Pokrywa o wym. 798 × 956 mm z chropowatej kraty pomostowej krytej ze zbrojonych żywic gr. 30 mm - 2 szt.;
- 2.23 Pokrywa o wym. 798 × 956 mm z gładkiej kraty pomostowej krytej ze zbrojonych żywic gr. 30 mm - 2 szt.;
- 2.24 Pokrywa o wym. 916 × 956 mm z chropowatej kraty pomostowej krytej ze zbrojonych żywic gr. 30 mm - 2 szt.;
- 2.25 Profil ze stali kwasoodpornej Ø 40 × 30 × 1,5 mm dł. 5,1 m;
- 2.26 Zawiasy po 2 szt. na jedną pokrywę - 24 szt.

UWAGA:

Dopuszcza się wykonanie pokryw ziół biologicznych z ryflowanej blachy aluminiowej grubości 5 mm pomalowanej od spodu 3 - krotnie żywicą epoksudową.

Przedsiębiorstwo: Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bratniczce Gmina Bartniczka					
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków					
Branża: technologiczna		Lokalizacja obiektu: dz. nr 16, 17 i 18, obr. Bartniczka, jed. ewid. 040206_2 Bartniczka			
Inwestor:		Gmina Bartniczka; ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka			
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Toruń					
Autoryzacja projektu:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant branży technologicznej	mgr inż. Wiesław Mikołajczuk		UAN-N-V/60/TO/84	Instalacyjno - elektryczna z ograniczeniem do sieci wodociągowej
	Sprawdzający branżę technologicznej	inż. Barbara Antonowicz		GP.I.7342/193/TO/94	Instalacyjno - elektryczna w zakresie instalacji z ograniczeniem do sieci wodociągowej
Kod rysunku:	Rodzaj projektu:	Data opracowania:		Skala:	Nr rys.:
	PROJEKT BUDOWLANY	grudzień 2016r.		1:20	21