

WIŚR.271.1.1.2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015 poz. 2164, informuję, że w dniu 07.06.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiono treść pytań oraz odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający wymaga układania cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej jednowarstwowo czy dwuwarstwowo?

Odp.: Poza wyrównaniem lokalnych zaniżeń układanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonać jednowarstwowo.

2. Jaka frakcja kruszywa ma być użyta do wbudowywanej mieszanki mineralno-emulsyjnej 0/5 czy 0/8 ?

Odp.: Roboty wykonywane będą w obszarach zabudowanych – należy zastosować kruszywo o frakcji 0/5 mm.

3. Czy przed układaniem mieszanki mineralno-emulsyjnej wymagane jest dokonanie sprysku istniejącej nawierzchni po jej oczyszczeniu?

Odp.: Większość wykruszeń i spękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jeżeli zostaną punktowe spękania należy wykonać dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji $0,2 \text{ kg/m}^2$. Poza w/w miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia.

Wójt
Wiesław Bięgański